SIEMENS

SIMATIC HMI

Comfort Panels, Mobile Panels 2nd Generation Léame

Léame

Validez 1

Información importante (Comfort Panels, Mobile Panels 2nd Generation) 2

Mejoras de V17 Upd. 8 (Comfort Panels, Mobile Panels 2nd Generation) 3

Ejecutar la actualización 4

08/2024

TIA V17 Update 8 - Image V17.0.0.8

Notas jurídicas

Filosofía en la señalización de advertencias y peligros

Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de daños materiales. Las informaciones para su seguridad personal están resaltadas con un triángulo de advertencia; las informaciones para evitar únicamente daños materiales no llevan dicho triángulo. De acuerdo al grado de peligro las consignas se representan, de mayor a menor peligro, como sigue.

⚠**PELIGRO**
Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas **se producirá** la muerte o bien lesiones corporales graves.

⚠**ADVERTENCIA**
Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas **puede producirse** la muerte o bien lesiones corporales graves.

⚠**PRECAUCIÓN**
Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas pueden producirse lesiones corporales.

ATENCIÓN
Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas pueden producirse daños materiales.

Si se dan varios niveles de peligro se usa siempre la consigna de seguridad más estricta en cada caso. Si en una consigna de seguridad con triángulo de advertencia de alarma de posibles daños personales, la misma consigna puede contener también una advertencia sobre posibles daños materiales.

Personal cualificado

El producto/sistema tratado en esta documentación sólo deberá ser manejado o manipulado por **personal cualificado** para la tarea encomendada y observando lo indicado en la documentación correspondiente a la misma, particularmente las consignas de seguridad y advertencias en ella incluidas. Debido a su formación y experiencia, el personal cualificado está en condiciones de reconocer riesgos resultantes del manejo o manipulación de dichos productos/sistemas y de evitar posibles peligros.

Uso previsto de los productos de Siemens

Considere lo siguiente:

⚠**ADVERTENCIA**
Los productos de Siemens sólo deberán usarse para los casos de aplicación previstos en el catálogo y la documentación técnica asociada. De usarse productos y componentes de terceros, éstos deberán haber sido recomendados u homologados por Siemens. El funcionamiento correcto y seguro de los productos exige que su transporte, almacenamiento, instalación, montaje, manejo y mantenimiento hayan sido realizados de forma correcta. Es preciso respetar las condiciones ambientales permitidas. También deberán seguirse las indicaciones y advertencias que figuran en la documentación asociada.

Marcas registradas

Todos los nombres marcados con ® son marcas registradas de Siemens Aktiengesellschaft. Los restantes nombres y designaciones contenidos en el presente documento pueden ser marcas registradas cuya utilización por terceros para sus propios fines puede violar los derechos de sus titulares.

Exención de responsabilidad

Hemos comprobado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. Sin embargo, como es imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena concordancia. El contenido de esta publicación se revisa periódicamente; si es necesario, las posibles correcciones se incluyen en la siguiente edición.

Siemens Aktiengesellschaft
Digital Industries
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
ALEMANIA

TIA V17 Update 8 - Image V17.0.0.8
Ⓟ 08/2024 Sujeto a cambios sin previo aviso

Copyright © Siemens 2024.
Reservados todos los derechos

Índice

1 Validez 4
2 Información importante (Comfort Panels, Mobile Panels 2nd Generation) 5
3 Mejoras de V17 Upd. 8 (Comfort Panels, Mobile Panels 2nd Generation) 6
4 Ejecutar la actualización 7

Validez

1

Esta actualización contiene la versión 17.0.0.8 actualizada de la imagen del panel de operador para proyectos configurados con WinCC V17 Update 8. El presente archivo Léame contiene información importante sobre sus paneles de operador en combinación con la imagen actualizada del panel de operador. Esta información complementa las instrucciones de servicio del panel de operador y es vinculante, prevaleciendo sobre lo enunciado en las instrucciones de servicio, las notas de la versión y la ayuda en pantalla.

Aparatos afectados y sus instrucciones de servicio

- Comfort Panels, instrucciones de servicio (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/49313233)
- Mobile Panels 2nd Generation, instrucciones de servicio (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109477845)

Información importante (Comfort Panels, Mobile Panels 2nd Generation) 2

Compatibilidad con SMB

Comfort Panels y Mobile Panels 2nd Generation solo admiten SMB V1 para el intercambio de datos. Recomendamos utilizar el software Option+ Manager para el intercambio de datos. Encontrará más información en el servicio de asistencia técnica con la ID de artículo 92346478 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/92346478).

Actualizar la imagen del panel de operador antes de descargar el proyecto

Si desea actualizar la imagen del panel de operador con versión 17.0.0.6 o inferior a la imagen actual, antes de cargar el proyecto debe actualizar el sistema operativo mediante "Online > Mantenimiento de dispositivos HMI > Actualizar sistema operativo".

Otra posibilidad consiste en transferir la imagen del panel de operador al panel de operador antes de descargar el proyecto mediante ProSave.

Mejoras de V17 Upd. 8 (Comfort Panels, Mobile Panels 2nd Generation) 3

Estabilidad y rendimiento

La estabilidad y el rendimiento se han mejorado teniendo en cuenta también las respuestas y comentarios recibidos.

Compatibilidad con TLS V1.2 para Sm@rtServer

Con esta actualización se soporta el protocolo TLS V1.2 para Sm@rtServer.

Comunicación con controladores

La comunicación PLC, en la que los valores de fecha se intercambian en formato BCD, ahora también es posible más allá del año 2029.

Ejecutar la actualización

4

Introducción

La actualización contiene ampliaciones funcionales según lo descrito en el capítulo "Mejoras de V17 Upd. 8 (Comfort Panels, Mobile Panels 2nd Generation) (Página 6)".

Requisitos

- PC de configuración con WinCC V17 Update 8
- Derechos de administrador en el PC de configuración

Instalar actualización

1. Cierre todas las instancias del TIA Portal.
2. Ejecute el archivo "SIMATIC_WinCC_Panel_Images_V17_Upd8.exe" localmente como administrador en el PC de ingeniería.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

   Indique durante la instalación un directorio temporal en el que se deban descomprimir los archivos de instalación.

   Una vez descomprimidos, los archivos necesarios para la actualización se instalan en el directorio de WinCC V17.
4. Ejecute en el TIA Portal una actualización del sistema operativo del dispositivo en cuestión.

   Opcionalmente, también puede ejecutar la actualización del sistema operativo con ProSave.
5. Cargue el proyecto en el panel de operador. Al hacerlo se compilará nuevamente la configuración.