SIEMENS

SIMATIC HMI

Comfort Panels, Mobile Panels 2nd Generation Lisezmoi

Lisezmoi

Domaine de validité 1

Informations importantes (Comfort Panels, Mobile Panels 2nd Generation) 2

Améliorations dans la mise à jour V17 Upd. 8 (Comfort Panels, Mobile Panels 2nd Generation) 3

Exécuter la mise à jour 4

08/2024

TIA V17 Update 8 - Image V17.0.0.8

Mentions légales

Signalétique d'avertissement

Ce manuel donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité et pour éviter des dommages matériels. Les avertissements servant à votre sécurité personnelle sont accompagnés d'un triangle de danger, les avertissements concernant uniquement des dommages matériels sont dépourvus de ce triangle. Les avertissements sont représentés ci-après par ordre décroissant de niveau de risque.

⚠ **DANGER**
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées **entraîne** la mort ou des blessures graves.

⚠ **ATTENTION**
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

⚠ **PRUDENCE**
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner des blessures légères.

IMPORTANT
signifie que la non-application des mesures de sécurité appropriées peut entraîner un dommage matériel.

En présence de plusieurs niveaux de risque, c'est toujours l'avertissement correspondant au niveau le plus élevé qui est reproduit. Si un avertissement avec triangle de danger prévient des risques de dommages corporels, le même avertissement peut aussi contenir un avis de mise en garde contre des dommages matériels.

Personnes qualifiées

L'appareil/le système décrit dans cette documentation ne doit être manipulé que par du **personnel qualifié** pour chaque tâche spécifique. La documentation relative à cette tâche doit être observée, en particulier les consignes de sécurité et avertissements. Les personnes qualifiées sont, en raison de leur formation et de leur expérience, en mesure de reconnaître les risques liés au maniement de ce produit / système et de les éviter.

Utilisation des produits Siemens conforme à leur destination

Tenez compte des points suivants:

⚠ **ATTENTION**
Les produits Siemens ne doivent être utilisés que pour les cas d'application prévus dans le catalogue et dans la documentation technique correspondante. S'ils sont utilisés en liaison avec des produits et composants d'autres marques, ceux-ci doivent être recommandés ou agréés par Siemens. Le fonctionnement correct et sûr des produits suppose un transport, un entreposage, une mise en place, un montage, une mise en service, une utilisation et une maintenance dans les règles de l'art. Il faut respecter les conditions d'environnement admissibles ainsi que les indications dans les documentations afférentes.

Marques de fabrique

Toutes les désignations repérées par ® sont des marques déposées de Siemens Aktiengesellschaft. Les autres désignations dans ce document peuvent être des marques dont l'utilisation par des tiers à leurs propres fins peut enfreindre les droits de leurs propriétaires respectifs.

Exclusion de responsabilité

Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent document avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits. Ne pouvant toutefois exclure toute divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de la conformité intégrale. Si l'usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les corrections nécessaires dès la prochaine édition.

Siemens Aktiengesellschaft
Digital Industries
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
ALLEMAGNE

TIA V17 Update 8 - Image V17.0.0.8
℗ 08/2024 Sous réserve de modifications

Copyright © Siemens 2024.
Tous droits réservés

Sommaire

1 Domaine de validité 4
2 Informations importantes (Comfort Panels, Mobile Panels 2nd Generation) 5
3 Améliorations dans la mise à jour V17 Upd. 8 (Comfort Panels, Mobile Panels 2nd Generation) 6
4 Exécuter la mise à jour 7

Domaine de validité

1

Cette mise à jour contient une image actualisée du pupitre version 17.0.0.8 pour les projets configurés avec WinCC V17 Update 8. Le fichier Lisezmoi présent contient des remarques importantes sur votre pupitre opérateur, en relation avec l'image de pupitre actualisée. Ces remarques complètent les instructions de service du pupitre opérateur et, en cas de conflit avec les indications contenues dans les instructions de service, les Release Notes et l'aide en ligne, c'est à elles que vous devez vous reporter.

Appareils concernés et leurs instructions de service

- Comfort Panels, Instructions de service (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/49313233)
- Mobile Panels 2nd Generation, Instructions de service (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109477845)

Informations importantes (Comfort Panels, Mobile Panels 2nd Generation) 2

Prise en charge de SMB

Les Comfort Panels et les Mobile Panels 2nd Generation prennent en charge uniquement SMB V1 pour l'échange de données. Nous recommandons pour l'échange de données l'utilisation du logiciel Option+ Manager. Vous trouverez plus d'informations dans l'assistance technique sous l'ID de contribution 92346478 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/92346478).

Mettre à niveau l'image du pupitre avant le chargement du projet

Si vous mettez à jour l'image du pupitre de la version 17.0.0.6 ou d'une version antérieure à l'image actuelle, vous devez actualiser le système d'exploitation avant le chargement du projet via "En ligne > Maintenance des pupitres opérateur HMI > Mise à jour du système d'exploitation".

Vous pouvez également transférer l'image du pupitre avant le chargement du projet sur le pupitre opérateur via ProSave.

Améliorations dans la mise à jour V17 Upd. 8 (Comfort Panels, Mobile Panels 2nd Generation) 3

Stabilité et performances

La stabilité et les performances ont été améliorées entre autres sur la base des retours d'information.

Prise en charge de TLS V1.2 pour Sm@rtServer

Avec cette mise à jour, le protocole TLS V1.2 est pris en charge pour le Sm@rtServer.

Communication avec des automates

La communication API dans laquelle des valeurs de date au format BCD sont échangées est désormais possible au-delà de l'année 2029.

Exécuter la mise à jour

4

Introduction

La mise à jour contient les extensions fonctionnelles décrites au chapitre "Améliorations dans la mise à jour V17 Upd. 8 (Comfort Panels, Mobile Panels 2nd Generation) (Page 6)".

Conditions

- PC de configuration avec WinCC V17 Update 8
- Droits administrateur sur le PC de configuration

Installer la mise à jour

1. Fermez toutes les instances de TIA Portal.
2. Exécutez le fichier "SIMATIC_WinCC_Panel_Images_V17_Upd8.exe" en tant qu'administrateur localement sur le PC de configuration.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

   Indiquez au cours de l'installation un dossier temporaire dans lequel les fichiers d'installation sont décomprimés.

   Après la décompression, les fichiers nécessaires à la mise à jour sont installés dans le dossier WinCC V17.
4. Effectuez une mise à jour du système d'exploitation dans TIA Portal pour l'appareil concerné.

   Vous pouvez également effectuer une mise à jour du système d'exploitation avec ProSave.
5. Chargez le projet sur le pupitre opérateur. La configuration est ainsi à nouveau compilée.